

Ширина охранной зоны водопровода составляет по 5,00 м в каждую сторону, ширина охранной зоны линии связи - по 0,60 м, ширина охранной зоны ЛЭП 10 кВ и кабеля связи 10 кВ - по 10,00 м в каждую сторону, ширина охранной зоны самотечной ливневой канализации - по 3,00 м.

Площадь земельного участка для ПРП-1 с кадастровым номером КН 23:10:0602196:801 составляет 21,0 кв.м. Площадь земельного участка для ПРП-2 с кадастровым номером КН 23:10:0602010:95 составляет 21,0 кв.м.

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением внеплощадочной сети газопроводов, сноса зданий и сооружений, переселении людей, перенесении сетей инженерно-технического обеспечения не требуется.

Объекты культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется проект планировки, отсутствуют.

Подземный газопровод прокладывается параллельно рельефу местности на глубине не менее 1,0 м до верха трубы. Для сохранения почвенно-растительного слоя проектной документацией предусмотрено снятие его на глубину 0,20-0,40 м с перемещением на полосу отвода с последующим использованием при обратной засыпке траншеи. По окончании строительства линейного объекта земля должна быть восстановлена и рекультивирована.

Строительно-монтажные работы выполняются последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.

									Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				2